

<p>W związku z zapytaniem Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 03.06.2008r. w sprawie przetargu na dostawę materiału do budowy kanalizacji -
Nazwa zadania: "Dostawa materiału do budowy Kanalizacji"
Oznaczenie sprawy: GZK.70-2/Z/08
- Zamawiający - Gminny Zakład Komunalny w Osiu-na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie: Czy krata uliczna ma być do 40T czy do 25T ?
Odpowiedź: Krata uliczna ma mieć wytrzymałość do 40T.

Publikowane: 2007-06-04</p>